管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 12月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		12月9日	12月9日	12月9日	12月9日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		12月23日	12月23日	12月23日	12月23日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	14	9.0	21	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	8.0	6.1	26	
	水素イオン濃度				7.8
	BOD (mg/l)				5
	SS (mg/l)				3
	燐含有量 (mg/l)				－
	全窒素 (mg/l)				－
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 11月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		11月5日	11月5日	11月5日	11月5日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		11月19日	11月19日	11月19日	11月19日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	14	8.4	19	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	8.1	5.5	22	
	水素イオン濃度				7.2
	BOD (mg/l)				31
	SS (mg/l)				2未満
	燐含有量 (mg/l)				－
	全窒素 (mg/l)				－
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 10月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		10月16日	10月16日	10月16日	10月25日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		10月30日	10月30日	10月30日	11月15日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	15	19	18	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	8.0	10	16	
	水素イオン濃度				7.0
	BOD (mg/l)				8.2
	SS (mg/l)				8
	燐含有量 (mg/l)				0.2
	全窒素 (mg/l)				40
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 9月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		9月4日	9月4日	9月4日	9月4日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		9月19日	9月19日	9月19日	9月19日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	14	10	17	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	10	9.5	14	
	水素イオン濃度				7.2
	BOD (mg/l)				6.4
	SS (mg/l)				3
	燐含有量 (mg/l)				－
	全窒素 (mg/l)				－
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	9月4日	9月4日	9月4日	9月4日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 8月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		8月5日	8月5日	8月5日	8月5日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		8月23日	8月23日	8月23日	8月23日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	13	22	17	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	7.8	21	14	
	水素イオン濃度				7.1
	BOD (mg/l)				4.3
	SS (mg/l)				3
	燐含有量 (mg/l)				－
	全窒素 (mg/l)				－
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 7月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		7月3日	7月3日	7月3日	7月3日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		7月16日	7月16日	7月16日	7月16日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	14	22	17	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	8.0	22	14	
	水素イオン濃度				7.4
	BOD (mg/l)				3.6
	SS (mg/l)				3
	燐含有量 (mg/l)				0.1
	全窒素 (mg/l)				72
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 6月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		6月5日	6月5日	6月5日	6月5日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		6月19日	6月19日	6月19日	6月19日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	14	22	18	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	7.2	22	15	
	水素イオン濃度				7.4
	BOD (mg/l)				2.4
	SS (mg/l)				2未満
	燐含有量 (mg/l)				－
	全窒素 (mg/l)				－
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 5月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		5月24日	5月24日	5月24日	5月24日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	13	22	18	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	7.5	22	15	
	水素イオン濃度				7.4
	BOD (mg/l)				3.7
	SS (mg/l)				2未満
	燐含有量 (mg/l)				－
	全窒素 (mg/l)				－
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 4月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		4月3日	4月3日	4月3日	4月3日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		4月17日	4月17日	4月17日	4月17日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	13	9.4	15	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	6.2	7.1	12	
	水素イオン濃度				7.5
	BOD (mg/l)				4.2
	SS (mg/l)				2未満
	燐含有量 (mg/l)				－
	全窒素 (mg/l)				－
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 3月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		3月7日	3月7日	3月7日	3月7日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		3月21日	3月21日	3月21日	3月21日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	13	18	17	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	7.2	13	12	
	水素イオン濃度				7.4
	BOD (mg/l)				3.0
	SS (mg/l)				2未満
	燐含有量 (mg/l)				－
	全窒素 (mg/l)				－
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 2月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		2月5日	2月5日	2月5日	2月5日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		2月21日	2月21日	2月21日	2月21日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	13	19	17	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	6.9	23	11	
	水素イオン濃度				7.4
	BOD (mg/l)				3.3
	SS (mg/l)				3
	燐含有量 (mg/l)				－
	全窒素 (mg/l)				－
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	2月5日	2月5日	2月5日	2月5日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥

管理型最終処分場維持管理記録簿

2024年 1月

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上）	地下水（下1）	地下水（下2）	放流水
採取日		1月11日	1月11日	1月11日	1月11日
採取場所		別紙のとおり			
分析結果が得られた日		1月24日	1月24日	1月24日	1月24日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	13	17	17	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	7.0	15	13	
	水素イオン濃度				7.3
	BOD (mg/l)				2.6
	SS (mg/l)				2未満
	燐含有量 (mg/l)				0.1
	全窒素 (mg/l)				69
異常の有無		なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	0
ギロチンダスト	0
塩ビダスト（ASR処理残さ）	0
土砂・ガラス（ASR処理残さ）	0
石膏ボード	0
鉱滓	0
焼却灰	0
合計	0

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日と その内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　8,473 ㎥