維持管理記録簿

2024年 12月　　　施設名:㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置(毎月)

		地下水(上流)	地下水(下流)	放流水
採取日		12月9日	12月9日	12月9日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		12月23日	12月23日	12月23日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	13	16	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	9.8	10	
	水素イオン濃度			7.0
	BOD (mg/l)			4.8
	SS (mg/l)			9
	燐含有量 (mg/l)			−
	全窒素 (mg/l)			−
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
シュレッダーダスト	1,809,610
ギロチンダスト	58,020
焼却灰	97,280
合計	1,964,910

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　86,675 ㎥

維持管理記録簿

2024年 11月　　　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		11月5日	11月5日	11月5日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		11月19日	11月19日	11月19日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	13	23	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	9	10	
	水素イオン濃度			7.3
	BOD (mg/l)			4.1
	SS (mg/l)			7
	燐含有量 (mg/l)			–
	全窒素 (mg/l)			–
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	1,914,110
焼却灰	141,030
合計	2,055,140

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　88,888 ㎥

維持管理記録簿

2024年 10月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		10月16日	10月16日	10月16日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		10月30日	10月30日	10月30日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	10	17	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	12	9.1	
	水素イオン濃度			7.1
	BOD (mg/l)			4.6
	SS (mg/l)			7
	燐含有量 (mg/l)			0.2
	全窒素 (mg/l)			100
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
シュレッダーダスト	2,254,010
ギロチンダスト	75,290
焼却灰	160,800
鉱滓	2,570
汚泥	1,085
合計	2,493,755

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　91,202 ㎥

維持管理記録簿

2024年 9月　　　施設名:㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置(毎月)

		地下水(上流)	地下水(下流)	放流水
採取日		9月4日	9月4日	9月13日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		9月19日	9月19日	9月25日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	10	12	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	8.4	10	
	水素イオン濃度			7.3
	BOD (mg/l)			5.7
	SS (mg/l)			4
	燐含有量 (mg/l)			−
	全窒素 (mg/l)			−
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
シュレッダーダスト	2,046,900
ギロチンダスト	24,120
焼却灰	100,160
合計	2,171,180

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	9月4日	9月4日	9月4日	9月4日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　94,011 ㎥

維持管理記録簿

2024年 8月　　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		8月5日	8月5日	8月27日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		8月23日	8月23日	9月4日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	14	12	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	10	8	
	水素イオン濃度			6.9
	BOD (mg/l)			4.0
	SS (mg/l)			9
	燐含有量 (mg/l)			−
	全窒素 (mg/l)			−
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
シュレッダーダスト	1,861,480
ギロチンダスト	109,330
焼却灰	171,740
汚泥	540
合計	2,143,090

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　98,869 ㎥

維持管理記録簿

2024年 7月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		7月3日	7月3日	7月30日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		7月16日	7月16日	8月6日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	14	20	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	10	10	
	水素イオン濃度			7.4
	BOD (mg/l)			20.0
	SS (mg/l)			3
	燐含有量 (mg/l)			−
	全窒素 (mg/l)			−
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
シュレッダーダスト	2,220,510
ギロチンダスト	8,630
焼却灰	187,700
合計	2,416,840

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　98,869 ㎥

維持管理記録簿

2024年 6月　　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		6月5日	6月5日	6月13日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		6月19日	6月19日	6月20日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	14	16	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	11	8.3	
	水素イオン濃度			7.3
	BOD (mg/l)			9.8
	SS (mg/l)			8
	燐含有量 (mg/l)			－
	全窒素 (mg/l)			－
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
シュレッダーダスト	2,400,870
ギロチンダスト	452,820
焼却灰	60,540
合計	2,914,230

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　101,678 ㎥

維持管理記録簿

2024年 5月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

	地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日	5月13日	5月13日	5月23日
採取場所	別紙のとおり		
分析結果が得られた日	5月24日	5月24日	5月30日
分析結果　電気伝導率（mS/m）	13	12	
分析結果　塩化物イオン濃度（mg/l）	9.6	7.4	
分析結果　水素イオン濃度			7.3
分析結果　BOD（mg/l）			6.7
分析結果　SS（mg/l）			4
分析結果　燐含有量（mg/l）			－
分析結果　全窒素（mg/l）			－
異常の有無	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	3,250,420
ギロチンダスト	105,360
焼却灰	125,670
鉱滓	1,080
合計	3,482,530

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　104,960 ㎥

維持管理記録簿

2024年 4月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		4月3日	4月3日	4月3日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		4月17日	4月17日	4月17日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	12	12	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	9.0	7.3	
	水素イオン濃度			7.3
	BOD (mg/l)			9.2
	SS (mg/l)			5
	燐含有量 (mg/l)			－
	全窒素 (mg/l)			－
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	2,519,110
焼却灰	125,380
鉱滓	3,620
合計	2,648,110

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　109,201 ㎥

維持管理記録簿

2024年 3月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		3月7日	3月7日	3月7日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		3月21日	3月21日	3月21日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	13	23	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	9.6	8.7	
	水素イオン濃度			7.3
	BOD (mg/l)			5
	SS (mg/l)			4
	燐含有量 (mg/l)			−
	全窒素 (mg/l)			−
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	2,500,690
焼却灰	213,020
ギロチンダスト	93,840
鉱滓	2,440
合計	2,809,990

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　115,893 ㎥

維持管理記録簿

2024年 2月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		2月5日	2月5日	2月5日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		2月21日	2月21日	2月21日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	14	22	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	9.9	9.4	
	水素イオン濃度			7.2
	BOD (mg/l)			43
	SS (mg/l)			5
	燐含有量 (mg/l)			－
	全窒素 (mg/l)			－
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
シュレッダーダスト	1,680,690
焼却灰	156,400
ギロチンダスト	27,820
合計	1,864,910

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	2月5日	2月5日	2月5日	2月5日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　115,893 ㎥

維持管理記録簿

2024年 1月　　　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		1月11日	1月11日	1月11日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		1月24日	1月24日	1月24日
分析結果	電気伝導率 (mS/m)	14	20	
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	10	8.7	
	水素イオン濃度			7.3
	BOD (mg/l)			19
	SS (mg/l)			9
	燐含有量 (mg/l)			0.1
	全窒素 (mg/l)			240
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
シュレッダーダスト	1,907,440
焼却灰	163,690
ギロチンダスト	40,410
鉱滓	2,060
合計	2,113,600

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　117,993 ㎥　　＊軽微変更による容積増加を反映